

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves II
IČO: 45276935

Výrobce: CALEFFI S. p. A.
Strada Regionale 229, n. 25
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

tlakový redukční ventil se šroubením a manometrem IVAR.5350, IVAR.5360
provozní tlak PN 25, max. teplota +40 °C (IVAR.5350), resp. +80 °C (IVAR.5360)
rozměr: 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"
materiál: mosaz CW602N (IVAR.5350), resp. mosaz CW753N (IVAR.5360)

Popis a určení výrobku:

Tlakové redukční ventily se instalují na domovní přípojku ke snížení a stabilizaci vstupního tlaku z vodovodního řadu.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Výše zmíněné produkty by vyrobeny dle striktních technických postupů normy EN 1567.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:
EN 1567

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:
Prohlášení o shodě výrobce č. 6.01.01 ze dne 30.6.2009 (viz. příloha)

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 11. 4. 2018



Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 30th June 2009

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with
its head office at Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

DECLARES

under its own responsibility that **the pressure reducing valve 5350, 5351, 5360, 5365 series** are manufactured according to the state of the art, by respecting the procedures of the Standards EN 1567.

Mario Tadini
Technical Director



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions