INNOVARE IN SICUREZZA

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it -www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (dle normy EN ISO/IEC 17050-1)

Níže podepsaná firma TECO Srl

PROHLAŠUJE

na svou vlastní odpovědnost, že výrobek **„série K4 a CK ventily“** je vyroben odborným způsobem, v souladu a ve shodě s následujícími referenčními nařízeními.

1. REFERENČNÍ NORMY

DIN EN 13828	*Ručně ovládané kulové kohouty pro domovní zařízení na vodu*
Certifikát	**DVGW DW-6102CP0515**
DVGW W570-1	Ventily pro pitnou vodu
Certifikát	**DVGW DW-6102CP0515**
ACS	Osvědčení o zdravotní nezávadnosti
Certifikáty	**ACS 19 ACC LY 401** **ACS 19 ACC LY 674**
PZH	Osvědčení o zdravotní nezávadnosti
Certifikát	**B.BK.60110.1174.2023**

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Podmínky	**Technické charakteristiky**
Rozsah použití:	Voda
Provozní tlak:	PN10 (10 bar)
Provozní teplota:	+65 °C (90 °C x 60‘)
Připojení:	závitové připojení dle EN 10226-1 a ISO 228-1 („Eurokonus“), připojení FASTEC®

3. KONTROLY A TESTY PROVEDENÉ NA TOMTO VÝROBKU

Typ zkoušky	**Frekvence**
Zkouška těsnosti	100 %
Kontrola rozměů a kontrola závitových připojení a spojek	Odběr zkušebních vzorků
Funkční test (ovladatelnost)	100 %
Vizuální kontrola	100 %

Podpis:	Manažer certifikace produktů: Antonio Andracchio	Datum:	13/11/2023

TECO
INNOVARE IN SICUREZZA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DECLARATION OF CONFORMITY

(in accordo con / *in accordance with* EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it –www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto **"VALVOLE SERIE K4 e CK"** è fabbricato a regola d'arte,conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

*under its own responsibility that the product **"K4 and CK SERIES VALVES"** is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.*

NORME DI RIFERIMENTO / *STANDARDS*

DIN EN 13828	Rubinetti a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici *Drinking water ball valve*	**Certificate DVGW DW-6102CP0515**
DVGW W570-1	Valvole per installazione con acqua potabile Valves *for drinking water installations*	**Certificate DVGW DW-6102CP0515**
ACS	Certificato di Conformità Sanitaria *Certificate of Sanitary Conformity*	**Certificates ACS 19 ACC LY 401** **19 ACC LY 674**
PZH	Certificato di Conformità Sanitaria *Certificate of Sanitary Conformity*	**Certificate PZH B.BK.60110.1174.2023**

PRESTAZIONI / *PERFORMANCE*

Condizioni / *Conditions*	**Prestazione / *Performance***
Campo di applicazione Fields of application	acqua potabile - *drinking water*
Pressione di esercizio *Operating pressure:*	PN10 (10 bar)
Temperatura di esercizio *Operation. temperature*:	+65°C (90°C x60')
Attacchi / *Connections*:	connessioni filettate secondo EN 10226-1 e ISO 228-1 (EUROCONO); connessioni FASTEC ® *thread according EN 10226-1 and ISO228-1("Eurocono"), FASTEC ® connection*

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / *CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT*

Tipo di prova / *Type of Test*	**Frequenza / *Frequency***
Prova di tenuta / *Tightness test*	100%
Verifiche dimensionali,controllo delle connessioni filettate o di collegamento *Dimensional check and control of the threaded connections and junctions*	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / *Functionality testing (manoeuvrability)*	100%
Controllo aspetto visivo / *Visual Inspection*	100%

Firma: ***Signature:***	Responsabile Certificazioni Prodotto Antonio Andracchio	**Data:** ***Date:***	**13/11/2023**