

1) Výrobek: MĚŘIČ VODIVOSTI

2) Typ: IVAR.PT-LFS



3) Charakteristika použití:

In-line měřič pro jednoduché určení limitní hodnoty vodivosti (konduktivity).

Digitální měření vodivosti s limitní hodnotou 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Vhodné pro použití s demineralizačními patronami IVAR.PT-PS5000 a IVAR.PT-PS5000ALU.

4) Technické a provozní parametry:

- Max. provozní teplota 40 °C
- Max. provozní tlak 10 barů
- Měření vodivosti – jednoduché průběžné sledování kvality vody
- Připojení 3/4"
- Elektroda V4A, $c = 0,6$
- Napájení pomocí baterie (dlouhodobá životnost cca. 6 let)

Barevné diody a nastavení:

- **Zelená LED (signalizace správného provozu)**
- **Červená LED (signalizace překročení doporučené hodnoty)**
- Při překročení limitní hodnoty vodivosti 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (při 20 °C) zhasne zelená LED dioda a červená LED dioda bude blikat.
- Bez teplotní korekce.

5) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.



LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
se řídí zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.
Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.
Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení.