

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků,
nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb, nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. s r.o.

Velvarská 9 - Podhořany
277 51 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobci:

Trubek: EMMETI S.p.A., Via Pietro Zorutti 36,
33074 Fontanafredda (PN), Itálie

Kovové tvarovky: I.V.A.R., S.p.A., Via IV Novembre 181, Prevalle
(BS), Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Vícevrstvé trubky PE-Xb/Al/PE-Xb typ IVAR-GAS, rozměr 20x2, 26x3, 32x3 mm
Tvarovky mosazné rozměr 20x2, 26x3, 32x3 mm

Popis a určení výrobku:

Pro domovní rozvody topných plynů (zemní plyn, bioplyn, plynná fáze propanu) od HUP ke spotřebiči v souladu s TPG 704 03 a PTN 704 05, maximální provozní tlak: 5 bar, rozsah přípustných provozních teplot: -20 až +60 °C. Při použití výrobku je nezbytné se řídit příslušnými normami a předpisy pro instalaci. Podrobné technické a provozní parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny ve volně přístupných technických listech a návodech uvedených na webových stránkách dodavatele společnosti IVAR CS spol. s r.o.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Deklarované technické vlastnosti výrobku:

Rozměry	splňuje
Minimální tloušťka kovové vrstvy trubky	splňuje
Značení	splňuje
Stupeň zesíťování	splňuje
Odolnost vnitřnímu přetlaku	splňuje
Napětí v trubce při zvětšení vnějšího průměru o 10 %	splňuje
Odolnost pomalému šíření trhliny vnější vrstvy trubky	splňuje
Odolnost proti plynovému kondenzátu	splňuje
Teplotní stabilita vnější vrstvy při 110 °C	splňuje
Termooxidační stabilita (OIT) vnitřní vrstvy	splňuje
Soudržnost vrstev po teplotním cyklování	splňuje
Propustnost pro odorant THT	splňuje
Dlouhodobá odolnost vnitřnímu přetlaku	splňuje
Odolnost proti vytržení	splňuje
Odolnost spoje proti drcení	splňuje
Odolnost spoje proti nárazu	splňuje
Odolnost teplotním cyklům	splňuje
Odolnost opakovanému ohybu	splňuje
Reakce na oheň	splňuje

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Institut pro testování a certifikaci a. s. Zlín, autorizovaná osoba č. 224, který vydal certifikát č. 23 0362 V/AO/b vydaný dne 9. 7. 2026, stavební technické osvědčení č. STO-AO 224-1370/2023/b ze dne 9. 7. 2026, protokol o certifikaci č. 795200383/2026 ze dne 9. 7. 2026 a zprávu o dohledu č. 345204037/2026 ze dne 21.4.2026.

Potvrzení prodejce:

Obchodní společnost IVAR CS spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb., ve znění NV 119/2024 výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 19. 8. 2026


HYDRONIC IDEAS
Sídlo: Velvarská 9, Podhořany 277 51
Nelahozeves, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935
tel.: +420 315 785 211 a fax: +420 315 785 213-4
www.ivarcs.cz

Martina Nováková – IVAR CS spol. s r.o.