

Níže podepsaná firma TECO Srl

PROHLAŠUJE

na svou vlastní odpovědnost, že výrobek „ventily série K4E“ je vyroben odborným způsobem, v souladu a ve shodě s následujícími referenčními nařízeními.

1. REFERENČNÍ NORMY

DIN EN 13828

*Ručně ovládané kulové kohouty pro domovní zařízení na vodu***Certifikát****DVGW NW-6102DM0261**

DVGW W570-1

Ventily pro pitnou vodu

Certifikát**DVGW NW-6102DM0261**

ACS

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti

Certifikát**ACS 19 ACC LY 674**

PZH

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti

Certifikát**B.BK.60110.1174.2023****2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY**

Podmínky	Technické charakteristiky
Rozsah použití:	Voda
Provozní tlak:	PN10 (10 bar)
Provozní teplota:	+65 °C (90 °C x 60')
Připojení:	připojení FASTEC®

3. KONTROLY A TESTY PROVEDENÉ NA TOMTO VÝROBKU

Typ zkoušky	Frekvence
Zkouška těsnosti	100 %
Kontrola rozměrů a kontrola závitových připojení a spojek	Odběr zkušebních vzorků
Funkční test (ovladatelnost)	100 %
Vizuální kontrola	100 %

Podpis:	Manažer certifikace produktů:  Antonio Andracchio	Datum:	04/07/2024
---------	--	--------	------------

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto **"VALVOLE SERIE K4E"** è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product **"K4E SERIES VALVES"** is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS

DIN EN 13828	Rubinetti a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici <i>Drinking water ball valve</i>	Certificate DVGW NW-6102DM0261
DVGW W570-1	Valvole per installazione con acqua potabile <i>Valves for drinking water installations</i>	Certificate DVGW NW-6102DM0261
ACS	Certificato di Conformità Sanitaria	Certificate ACS 19 ACC LY 674
PZH	Certificato di Conformità Sanitaria <i>Certificate of Sanitary Conformity</i>	Certificate PZH B.BK.60110.1174.2023

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione <i>Fields of application</i>	acqua potabile <i>drinking water</i>
Pressione di esercizio <i>Operating pressure:</i>	PN10 (10 bar)
Temperatura di esercizio <i>Operation. temperature:</i>	+65°C (90°Cx60')
Attacchi / Connections:	connessioni FASTEC® <i>FASTEC® connection</i>

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento <i>Dimensional check and control of the threaded connections and junctions</i>	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (maneuverability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

Firma: <i>Signature:</i>	Responsabile Certificazioni Prodotto  Antonio Andracchio	Data: <i>Date:</i>	04/07/2024
-----------------------------	---	-----------------------	------------