

iTec XTR L, 400 V

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ			
☐ 1-FÁZOVÉ	☐ 3-FÁZOVÉ	HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM	A

PŘEVOD MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU (MTP)	A
(vyplňte, jsou-li instalovány a doložte protokol o provedení ověření MTP)	

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ PRO PŘÍZNÁNÍ DVOUTARIFOVÉ DISTRIBUČNÍ SAZBY			
Ohřev vody (TUV) – akumulační	kW	Přímotopné topení (nevztahuje se na přenosné přímotopy)	kW
Akumulační topení	kW	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Při A7/W35 2,50kW
Jiné (uved'te)			kW
TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace (uved'te, je-li instalováno)		Jmenovitý elektrický příkon	7,76kW
Jmenovité napětí	400 V	Tepelný výkon čerpadla	Při A7/W35 12 kW
Ustálený proud	13,21 A	Rozběhový proud	4,94 A