

iTec XTR XL, 400 V

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

☐ 1-FÁZOVÉ	☐ 3-FÁZOVÉ	HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM	A
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

PŘEVOD MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU (MTP) A

(vyplňte, jsou-li instalovány a doložte protokol o provedení ověření MTP)

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ PRO PŘÍZNÁNÍ DVOUTARIFOVÉ DISTRIBUČNÍ SAZBY

Ohřev vody (TUV) – akumulační	kW	Přímotopné topení (nevztahuje se na přenosné přímotopy)	kW
-------------------------------	----	---	----

Akumulační topení	kW	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Při A7/W35	3,55 kW
-------------------	----	----------------------------------	------------	---------

Jiné (uveďte)				kW
---------------	--	--	--	----

TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace (uveďte, je-li instalováno)		Jmenovitý elektrický příkon		9,10 kW
--	--	-----------------------------	--	---------

Jmenovité napětí	400 V	Tepelný výkon čerpadla	Při A7/W35	16 kW
------------------	-------	------------------------	------------	-------

Ustálený proud	15,37 A	Rozběhový proud		4,94 A
----------------	---------	-----------------	--	--------